



BXPD (F) - I  
防爆控制箱

规  
格  
说  
明  
书

大连恒昇机械有限公司



## 防爆产品说明书

### 1. 产品参数

产品名称	防爆控制箱
防爆标志	Ex d IIB T6 Gb
主要材质	
产品型号	BXPD (F) - I
防护等级	IP65
外形尺寸	400×300×160

### 2. 参考图片





3 防爆认证



**南阳防爆电气研究所**

---



国家防爆电气产品质量监督检验中心 (CCST)



IECEE TL 国际实验室



美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)



国家安全生产甲级检验机构



中国人民解放军军工产品检测机构



船用防爆电气产品检验实验室 (CCS)



国家中小型电机节能认证检验实验室



机械工业防爆电气产品质量监督检验中心



国家地方联合工程实验室



全国工业产品生产许可证办公室  
防爆电气产品生产许可证审查部



南阳防爆电气研究所认证中心 (CNEX CB)



中国防爆国际认证中心 (IECEE 认证、数据ATEX 认证)



CNEX-GLOBAL B.V. (IECEE CB, ATEX NB)



全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处



IEC TC31 技术委员会 中国办公室



中国电器工业协会防爆电机分会



中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会



爆竹危险场所工程设备管理中心



国家防爆

### 防爆合格证

编号: CNEX19.1195X

制造单位 大连恒昇机械有限公司  
(辽宁省大连市甘井子区营城子镇郭家村)

产品名称 防爆控制箱

型号规格 BXKZ(F)-I 220VAC/24VDC 10A

防爆标志 Ex d IIB T6 Gb

产品标准 Q/HS 03-2019

总装图号 BXKZ.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:  
1、使用时,按照使用说明书的规定对填料式引入装置进行安装。

中心主任 

颁发日期 

本证有效期 2019年3月12日至2024年3月11日




国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省郑州市郑东新区CBD  
邮编: 450008  
电话: 0377-83208884  
传真: 0377-83208175  
http://www.cnex-qa.com



注: 本证书的有效性依赖于获证产品符合本证书所规定的技术要求。一经发现违规行为,本中心将暂停或撤销证书。 0819 3108 8703 3896 联系方式: www.cnex-qa.com