



BXKG (F) - I

防爆配电箱

规
格
说
明
书

大连恒昇机械有限公司



防爆产品说明书

1. 产品参数

产品名称	防爆配电箱
防爆标志	Ex d IIB T6 Gb
主要材质	
产品型号	BXKG (F) - I
防护等级	IP65
外形尺寸	255×180×140

2. 参考图片





3 防爆认证

CNEX
南阳防爆电气研究所

国家防爆电气产品质量监督检验中心 (CQST)
IECEX-TL 国际实验室
美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)
国家安全生产甲级检测检验机构
中国人民解放军军工产品检验机构
船用防爆电气产品检验实验室 (CCS)
国家中小型电机节能认证检验实验室
机械工业防爆电气产品质量监督检验中心
国家地方联合工程实验室

全国工业产品生产许可证办公室
防爆电气产品生产许可证审查部

南阳防爆电气研究所认证中心 (CNEX CB)
中国防爆国际认证中心 (IECEX认证、ATEX认证)
CNEX-GLOBAL B.V. (IECEX CB、ATEX NB)

全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处
IEC TC31 技术委员会中国办公室
中国电器工业协会防爆电机分会
中国电气技术学会防爆电气技术专业委员会
爆炸危险场所工程设备管理中心

编号: CNEX19.1171X

防爆合格证

制造单位 大连恒昇机械有限公司
(辽宁省大连市甘井子区登城子镇刘家沟村)

产品名称 防爆配电箱
型号规格 BXPDI-F-I 220VAC/24VDC 10A
防爆标志 Ex d IIB T6 Gb
产品标准 Q/HS 04-2019
总装图号 BXPDI.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:
1、使用时,按照使用说明书的规定对填料式引入装置进行安装。

中心主任 *张* 颁发日期 2019年3月12日
本证有效期 2019年3月12日至2024年3月11日

CNEX
国家防爆

Ex 国家防爆电气产品质量监督检验中心
CQST 南阳防爆电气研究所

地址: 中国防爆电气研究所综合楼2104
邮编: 412028
电话: 0377-33280004
手机: 0377-33280175
http://www.cnex-ex.com

8688 4905-0360-0966 官方微信, www.cnex-ex.com